

IV. A javasolt technológiákkal éves szinten várhatóan előállítható megújuló alapú energia becsült éves mértéke

Fejlesztés megnevezése <i>Értékesítés nem lehetséges, saját közcélú energiaigényt kell kielégíteni !</i>	Techn. választás	Fejlesztés mérete	SZOLÁRIS HOZAM [kWh/nm/év]	ELŐÁLLÍTOTT ENERGIA	
				Villamos energia (kWh)	Hőenergia (GJ)
Napelemek rendszer(ek) (villamos energia termelés) - Betervezésre került megtermelt vagy csatlakozási telj. -	Igen	3 kW		3 210	
Vákuumcsöves napkollektor rendszerek (hőenergia termelés)- - Betervezésre került hőteljesítmény -	Nem				
Síkkollektoros napkollektor rendszerek (hőenergia termelés)- - Betervezésre került hőteljesítmény -	Nem				
Biomassza kazán(hőtermelés)/kazán rendszer - - Betervezésre került hőteljesítmény -	Nem				
Hőszivattyú (hőtermelés) - Betervezésre került hőteljesítmény -	Nem				
Összesen:			0	3 210	0,000

VI. Nyilatkozatok

Alulírott		(Azonosító szám)
<p style="text-align: center;">Pánfi Szilárd (Teljes név) G 13-9633; SZÉS-6, TÉ 13-54517,</p>		
büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom az alábbiakról:		
1.	Nem vagyok elkötelezett sem gyártónak, sem fejlesztőnek, sem forgalmazónak.	Igen
2.	Elkötelezett vagyok "társaság"nak, akik	
3.	Megfelelek a Felhívásában meghatározott energetikai szakemberekkel szemben támasztott követelményeknek.	Igen
4.	Az épület(ek) energiaigénye(i)nek meghatározását és a szükséges fejlesztéseket a beruházási helyszín(ek)en végzett helyszíni felmérések, valamint az elvégzett energetikai számítások alapján, technológiásemleges megközelítést alkalmazva határoztam meg.	Igen
5.	A beépíteni kívánt eszközök megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt szakmai kritériumoknak, és a beépítésre javasolt energiatermelő berendezés(ek) alkalmas(ak) a beruházással érintett épület(ek) energiaellátásának folyamatos és környezetkímélő biztosítására.	Igen
6.	A Projekt műszaki tartalmának összeállítását a szakma szabályai és a vonatkozó rendeletek alapján készítettem el.	Igen
7.	MSZ EN 16247-2:2014 szabványt követte az épületenergetikai átvilágítás során?	Igen
8.	A Támogatást igénylőnek egyéb technológia alternatívákat is bemutattam, ennek tudatában választotta ki a megvalósítandó technológiai megoldást, mely teljes egészében megvalósítható.	Igen

Kelt.:

Budapest

2020.01.28



Pánfi Szilárd Attila
(G 13-9633; SZÉS-6, TÉ 13-54517,)
Nyilatkozó műszaki szakértő neve és aláírása

Alulírott

Nieszner József

(Teljes
név)

, mint az I. pontban

megjelölt "Támogatást igénylő szervezet" hivatalos képviselője kijelentem, hogy a jelen - Épületenergetikai / Technológiai audit jelentés(ek) összefoglalója - Nyilatkozatban feltüntetett adatok tartalmát megismertem és elfogadom, illetve a Projectre vonatkozóan kötelezően betartom és betartatom.

Nieszner József

P.H.

Kelt.:

Héreg

2020.01.28