

Nyilatkozat

Héreg Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása

2832. Héreg, Fő u. 84., hrsz:300

Az épületben a meglévő elektromos csoportos fogyasztásmérő szekrények a földszinti közlekedőben vannak kiépítve több fa szekrényben a kismegszakítós FKA táblákkal együtt.

Ezen mérők elbontásra kerülnek és új csoportos fogyasztásmérő szekrény kerül kiépítésre az épületen kívül a szolgáltató előírásainak megfelelően a következők miatt:

- A jelenlegi fogyasztásmérők kialakítása nem megfelelő, nem a szolgáltató által elfogadott, engedélyezett típusú szerények (egyedi fa szekrények), elavult rossz műszaki állapotú.
- Az a belső fal, melyen a fogyasztásmérők jelenleg található elbontásra kerül a földszinti helyiségek funkcióváltása miatt, így mindenféleképpen a jelenlegi szolgáltatói előírásoknak megfelelő új csoportos fogyasztásmérőt kell kialakítani.
- A régi csoportos mérőhely mérései közül több megszűnik, illetve több mérőhelyben teljesítmény változás lesz, a meglévő mérőhelyekben ezt nem lehet kivitelezni a nem megfelelő kialakításuk miatt.

Ezekon felül a villamos hálózat részei képező kábelek és kábelszerű vezetékek, kapcsolók és dugaljak műszaki állapota sem megfelelő, életkoruk meghaladja a 25-30 évet. Több helyen keverten jelennek meg alumínium és réz vezetékek, melyek kötéseinek műszaki állapota nem megfelelő, üzemeltetés szempontjából nem biztonságos.

Kelt.: Héreg 2018. július 10.

aláírás

SZAB-VILLÁS BT.
Héreg, Fő út 107.
Adószám: 23668737-2-11
Telefonsz.: 63200250-11014186